УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
ООО «Теплоресурс»

_____ М.А. Палкин

«12» мая 2025г.

АКТ
о проведении гидравлических испытаний теплосети котельной №2

с.Шира 12 мая 2025г.

Комиссия в составе:

Бегишев Н.П. – инженер ТВС ООО «Теплоресурс»
Геращенко В.П. – мастер котельной ООО «Теплоресурс»
Безъязыков Е.А. – слесарь АВР ООО «Теплоресурс»

провели испытание теплосети котельной №2.

В результате испытания, при повышении давления в течение 10 мин на 1,25 (6,1 кгс/см2) от рабочего давления, обнаружено:

1. Порыв металлической трубы Ду50 на участке теплотрассы ТК6-ТК8 (ул.Шевченко);

2. Порыв металлической трубы Ду100 в колодце ТК16 (ул.Курортная).

Инженер ТВС ООО «Теплоресурс» _____ Бегишев Н.П.

Мастер котельной ООО «Теплоресурс» _____ Геращенко В.П.

Слесарь АВР ООО «Теплоресурс» _____ Безъязыков Е.А.

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
ООО «Теплоресурс»

_____ М.А. Палкин

«12» мая 2024г.

АКТ
о проведении гидравлических испытаний теплосети котельной №3

с.Шира 12 мая 2024г.

Комиссия в составе:

Бегишев Н.П. – инженер ТВС ООО «Теплоресурс»
Геращенко В.П. – мастер котельной ООО «Теплоресурс»
Безъязыков Е.А. – слесарь АВР ООО «Теплоресурс»

провели испытание теплосети котельной №3.

В результате испытания, при повышении давления в течение 10 мин на 1,25 (5,75 кгс/см2) от рабочего давления, утечек не обнаружено.

Инженер ТВС ООО «Теплоресурс» _____ Бегишев Н.П.

Мастер котельной ООО «Теплоресурс» _____ Геращенко В.П.

Слесарь АВР ООО «Теплоресурс» _____ Безъязыков Е.А.

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
ООО «Теплоресурс»

_____ М.А. Палкин

«12» мая 2025г.

АКТ
о проведении гидравлических испытаний теплосети котельной №4

с.Шира 12 мая 2025г.

Комиссия в составе:

Бегишев Н.П. – инженер ТВС ООО «Теплоресурс»
Геращенко В.П. – мастер котельной ООО «Теплоресурс»
Безъязыков Е.А. – слесарь АВР ООО «Теплоресурс»

провели испытание теплосети котельной №4.

В результате испытания, при повышении давления в течение 10 мин на 1,25 (6,0 кгс/см2) от рабочего давления, утечек не обнаружено.

Инженер ТВС ООО «Теплоресурс» _____ Бегишев Н.П.

Мастер котельной ООО «Теплоресурс» _____ Геращенко В.П.

Слесарь АВР ООО «Теплоресурс» _____ Безъязыков Е.А.